

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА
«ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА»
(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА»)**

9 мкрн., здание № 32, г.Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628303
Телефон: 22-77-16,
факс: 22-72-37

30.11.2017 №

Отчет по предписанию от 07.06.2010 г. № 774
«Об устранении нарушений санитарного законодательства» на 30.11. 2017 г.

№ п/п	Наименование	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Провести ремонт входных крылец детского сада, согласно СанПиН 2.4.1.1249-03г.	до 30.07.10 г.	выполнено
2.	Провести ремонт в групповых помещениях, в том числе в умывальных и туалетных комнатах, с заменой настенного и напольного кафеля, согласно СанПиН 2.4.1.1249-03 г.	до 30.07.10 г.	выполнено
3.	Провести замену оконных и дверных блоков в помещениях детского сада, привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.1249-03г.	до 30.07.10 г.	выполнено
4.	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пищеблок в детском саду, согласно СанПиН 2.4.1249-01г., СанПиН 2.3.6 279-01г.	до 30.07.10 г.	выполнено
5.	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил овощной склад, согласно СанПиН 2.4.1249-01г., СанПиН 2.3.6 279-01г.	до 30.07.10 г.	выполнено
6.	Провести ремонт отопительной системы в 3-х группах детского сада, заменить металлические решетки отопительных приборов в групповых на деревянные ограждения, согласно СанПиН 2.4.1249-03г.	до 30.07.10 г.	выполнено
7.	Организовать очистку шахт вытяжной вентиляции с естественным побуждением, в помещениях здания детского сада, представить акты выполненных работ, согласно п.2.8.10 СанПиН 2.4.1.1249-03г.	до 30.07.10 г.	выполнено
8.	Оборудовать вытяжной механической вентиляцией спортивный и музыкальный зал, согласно п.2.6.9. СанПиН 2.4.1249-03.г	до 30.07.10 г.	не выполнено
9.	Провести косметический ремонт стен, пола и потолка в спортивном зале, согласно п.2.6.9.	до 30.07.10 г.	выполнено

	СанПиН 2.4.1249-03 г.		
10.	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил туалетные и умывальные помещения групповых, оборудовать детские унитазы в старших и подготовительных группах закрывающимися кабинами без запоров, достаточным количеством умывальных раковин, согласно п. 2.4.17 СанПиН 2.4.1249-03 г.	до 30.07.10 г.	выполнено
11.	Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в умывальной зоне душевые поддоны для закаливающих процедур, согласно п. 2.2.17 СанПиН 2.4.1249-03 г.	до 30.07.10 г.	выполнено
12.	Оборудовать сушильными устройствами шкафы для верхней одежды и обуви детей, согласно п.2.7.8. СанПиН 2.4. 1249-03г.	до 30.07.10 г.	не выполнено
13.	Использовать в приготовление блюд доброкачественную питьевую воду в соответствии с гигиеническими требованиями санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074- 02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», согласно 2.7.2. СанПиН 2.4.1249-03 г.	до 30.06.10 г.	выполнено
14.	Провести химическую чистку или дезинфекционную обработку постельных принадлежностей матрацев, подушек, ковровых изделий согласно п.2.8.19 СанПиН 2.4.1.1249-03г.	до 30.07.10 г.	выполнено
15.	Оборудовать игровые зоны территории детского сада песочницами с крышками, турниками, гимнастическими стенками, горками, лесенками, качелями, лабиринтами. Физкультурную площадку оборудовать ямой для прыжков, согласно СанПиН 2.4.1.1249-03 г.	до 30.07.10 г.	выполнено
16.	Заменить технически изношенное ограждение территории участка детского сада, провести асфальтирование пешеходных дорожек, согласно п. 2.1.3 СанПиН 2.4.1.1249- 03г.	до 30.07.10 г.	выполнено частично
17.	Представить в ТОУРПН результаты лабораторного контроля проведенного в период 2009-2010 учебного года, согласно п.2.17 СанПиН 2.4.1,1249-03г.	до 30.07.10 г.	выполнено

Заведующий

Т.И. Бухтиярова